

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – М В Р

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН

Рег. № ОМ-799, екз. №
.....26.09..... 2016 г.

ДО
Г-Н СТАТИ ВАСИЛЕВ СТАТЕВ
РЕКТОР НА УНСС
ГР. СОФИЯ БУЛ. „ОСМИ ДЕКЕМВРИ”

КОПИЕ: СЕДМА РСПБЗН

По Вх. № М-823/15.09.2016 г.

СТАНОВИЩЕ

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ на основание чл. 125, ал. 1, т. 9 от Закона за МВР и чл.143 от ЗУТ

НА: Технически проект

ОБЕКТ: „Мерки за подобряване на енергийната ефективност за Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София, корпуси „А”, „Б” и „Е”, р-н „Студентски” – СО;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Университет за Национално и световно стопанство, гр. София;

ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: „Архитектура”, „Конструкции”, „ОВК”, „Електро” и „Пожарна безопасност”.

По част „Архитектура”: Представеният проект третира извършване на строително-монтажни работи с цел осигуряване на енергийна ефективност на съществуваща и експлоатираща се сграда на Университета за Национално и световно стопанство, гр. София. Сградата е построена на няколко етапа от 1975 г. до 1984 г. и се състои от 9 бр. взаимно свързани корпуси. Предмет на настоящия проект са корпуси „А”, „Б” и „Е”.

Корпус „А” е седеметажен, а корпуси „Б” и „Е” са четириетажни. Корпусите са със стоманобетонна носеща конструкция. Фасадните стени са стоманобетонни и тухлени. Покривите са плоски стоманобетонни и са два типа - „топли” и „студени”.

Корпус „А” е със ЗП 2500 m² и обща РЗП (подземни и надземни етажни нива) 12 485 m², Корпус „Б” е със ЗП 285 m² и обща РЗП 1485 m² и Корпус „Е” е със ЗП 756 m² и обща РЗП (подземни и надземни етажни нива) 3438 m². Общото РЗП на трите корпуса е 17 408 m².

Предвидените за извършване СМР за осигуряване на енергийна ефективност на корпусите включват:

- Топлинно изолиране на външни стени – от вътрешната страна на фасадните стени ще се изпълни предстенна обшивка от гипсокартон с топлоизолация от минерална вата. Ще се извърши и възстановяване и обновяване на част от външната страна на фасадните стени.

- Топлинно изолиране на покрив – за топлоизолиране на „студения“ покрив се предвижда полагане на топлоизолация от минерална вата в подпокривното пространство и полагане на битумна хидроизолация с покритие от LT ламарина върху стоманобетонната покривна плоча. За топлоизолиране на „топлия“ покрив е предвидено полагане на топлоизолация от 10 cm EPS и покритие от армиран бетон. Върху армирания бетон ще се изпълни битумна хидроизолация;

- Топлинно изолиране на под – за топлоизолиране на подовите се предвижда полагане на топлоизолация от EPS и покритие от силикатна мазилка по таваните на неотопляемите сутерени и по таваните на проходите, отворени към околното пространство;

- Ремонт и подмяна на съществуващата дограма.

По част „Конструкции“: Проектът представлява конструктивни становища за всеки от корпусите, предмет на проекта. Съгласно Конструктивните становища мерките за осигуряване на енергийна ефективност не влияят върху носещата конструкция на сградата.

По части „ОВК“ и „Електро“: Съгласно представените Конструктивни становища мерките за осигуряване на енергийна ефективност не налагат изграждането на нови инсталации.

По част „Електрическа“: Проектът третира изграждане на мълниезащитна инсталация за сградата.

По част „Пожарна безопасност“: Проектите третират мерките за пожарна безопасност, приети в частите, описани по-горе.

НЯМАМЕ забележки по приложението на Наредба Из-1971 за СТПНОБП (обн. ДВ бр. 96 от 04.12.2009г., посл. доп. ДВ. бр. 2 от 08.01.2016 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният технически инвестиционен проект, части „Архитектура“, „Конструкции“, „ОВК“, „Електро“ и „Пожарна безопасност“ за ОБЕКТ: „Мерки за подобряване на енергийната ефективност за Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София, корпуси „А“, „Б“ и „Е“, р-н „Студентски“-СО – СЪОТВЕТСТВА на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Становището се състави в два еднообразни екземпляра, по един за заявителя и един за СДПБЗН.

Становището може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган – ГД ПБЗН-МВР, чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК.

Становището може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административния съд-гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ДИРЕКТОР:
СТАРШИ КОМИСАР

инж. Веселин Гетов

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА